

Récapitulatif de l'inspection 2019

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

**Centre de Gestion de la
Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales**

Service hygiène et sécurité





Commune de Llo

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité			
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable	
Mairie - Atelier municipal - Salle de sports	16/04/2019	Mairie et atelier municipal : Absence de VGP des installations électriques	P.21	Vérification générales périodiques	1	/	Effectuer les contrôles et vérifications périodiques de l'hôtel de ville et de l'atelier municipal.	Prendre en considération les éventuelles remarques de ces vérifications.		deux demande pour contrôle organisme des VGP Mairie + Atelier	Fin 2019	Le Maire	
		Mairie : Difficulté d'accès pour le nettoyage des baies vitrés hautes.	P.13	Chute de hauteur	1	/	Etablir une convention avec le sous-traitant afin de bien cadrer son intervention.	Fournir moyen adapté à l'agent pour effectuer le nettoyage en hauteur Sous-traiter cette opération pourrait être une solution		Nettoyage effectué par entreprise privée avec Perches Telescopique	oct. 2019	Le Maire	
		Réglementation : Absence de lettre de cadrage pour l'assistant de prévention	P.9	Base réglementaire	2	/	Nommer l'assistant de prévention par voie d'arrêté Fournir une lettre de cadrage fixant les moyens à disposition de l'assistant de prévention.	/		lettre cadrage ok	Nov. 2019	Le Maire	
		Réglementation : L'assistant de prévention n'a pas suivi de formation pour cette fonction	P.9	Base réglementaire	2	Former un assistant de prévention	Elaborer une fiche de suivi des formations de l'assistant de prévention	/		Formation annulée - attente nouvelle formation du CNFPT		Le Maire	
		Atelier municipal : Absence de signalisation complémentaire sur la déneigeuse	P.13	Conduite d'engins	2	/	/	Equiper le véhicule d'un gyrophare ; de bandes retro-réfléchissantes ; de signalétique AK5		gyrophare déjà présent AK5 également bandes réfléchissantes à rajouter	en cours.	l'agent technique	
		Atelier municipal : Présence de bidons non identifiés	P.11	Chimique	2	/	Identifier les bidons Répertorier les produits chimiques utilisés	Acquérir une armoire à produits chimiques Mettre les produits sur bacs de rétention		inscriptions faite sur Bidons plus un local extérieur pour produits.	oct. 2019	l'agent technique	
		Salle association sportive : Sortie de secours verrouillée	P.19	Incendie - explosion	3	/	/	Equiper le dégagement d'un dispositif d'ouverture manœuvrable sans clé					
		Mairie ; 1^{er} étage ; Salle des archives : Fils électriques décollés du mur	P.17	Electricité	3	/	Supprimer le risque de contact électrique.	Installer une goulotte électrique ou fixer le fil électrique au mur.		ce n'est pas l'hi électrique mais internet	2019	l'agent technique	
		Mairie ; 1^{er} étage : Absence de signalétique sur l'armoire électrique ; absence de capotage ; Porte déverrouillée.	P.17	Electricité	3	Recyclage de l'habilitation électrique.	Verrouiller les accès aux armoires électriques.	Installer une signalétique « risque électrique » sur l'armoire Installer des capots sur les armoires électriques.		signalétique risque électrique fait Porte verrouillée	juin 2019	Le Maire	
		Mairie ; 1^{er} étage : Absence de fixation des étagères	P.15	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	/	Fixer les étagères au sol / mur		En cours		l'agent technique	
		Mairie ; 1^{er} étage : Armoire de secours non approvisionnée après utilisation	P.15	Organisation des secours	3	/	Tenir à jour un inventaire trousse de secours	Approvisionner les trousse de secours après utilisation et en assurer son renouvellement.		achat trousse pharmacie	oct. 2019	Le Maire La secrétaire	
		Salle association sportive : Absence de signalétique sur l'armoire électrique ; porte déverrouillée ; absence de capotage	P.17	Electricité	3	Recyclage de l'habilitation électrique	Verrouiller les accès aux armoires électriques	Mettre une signalisation risque électrique sur l'armoire Installer des capots sur les armoires électriques		signalétique risque électrique fait renouvelage effectué	juin 2019	Le Maire La secrétaire	
		Atelier municipal (véhicule) : Absence trousse de secours ; Absence de procédure morsure de serpent / insecte	P.15	Organisation des secours	3	/	Tenir à jour un inventaire trousse de secours Créer une procédure en cas de morsure serpent / insecte	Approvisionner les trousse de secours après utilisation.		achat trousse secours pour véhicule	oct. 2019	Le Maire La secrétaire	

Récapitulatif de l'inspection 2019

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la
Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales




Commune de Llo

Service hygiène et sécurité

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
Mairie - Atelier municipal - Salle de sports	16/04/2019	<u>Salle association sportive :</u> Absence d'ampoule dans le Baes	P.19	Incendie et explosion	3	/	Faire un inventaire des BAES défectueux	Remplacer les ampoules des BAES		effectué par électricien	Juin 2019	Le Maire
		<u>Réglementation :</u> Absence de procédure / registre du droit d'alerte et de retrait	P.9	Base réglementaire	3	Expliquer aux agents l'utilité de ce registre	Créer une procédure /registre du droit d'alerte et de retrait	/		Fait registre	Nov-2019	Secrétaire
		<u>Document unique :</u> Absence de mise à jour 2018 du document unique et des indicateurs RPS	P.7	Base réglementaire	3	/	Mettre à jour le document unique. Mettre à jour les indicateurs RPS pour l'année 2018.	/		Fait	Nov 2019	Secrétaire
		<u>Réglementation :</u> Absence de registre de santé et de sécurité	P.9	Base réglementaire	3	Expliquer aux agents l'utilité de ce registre	Mettre en place un registre de santé et sécurité.	/		Fait registre	Nov-2019	Secrétaire

Signature de l'Autorité territoriale
Cachet de la collectivité

Le Maire,
Jean-Marie MAS



