

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales

Service hygiène et sécurité



Commune de Les Angles

Récapitulatif des risques identifiés lors des visites ACFI 2017

Plan d'actions

Site	Date	Nature du risque	Mesures de prévention préconisées	Illustration page	Priorité	Déjà identifié	Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
Chantiers des services techniques	21/06/2017	Travail isolé	Poste de travail « électricien » : Dans le Document Unique, prendre en compte le risque « travail isolé » pour le poste de travail « électricien » et trouver des mesures de prévention. L'accompagnement par l'agent apprenti n'étant que partiel.	11	1		Poursuivre la réflexion sur le travail isolé. SECURITE/0061/S-TECH Dans l'attente pas de travaux à risques seul	31/12/2017	Serge BLANC
		Formation sécurité	Etablir une procédure afin d'assurer un accueil sécurité à l'embauche et avant toute prise d'activité. Faire respecter cette procédure. Lors de cet accueil, préciser l'importance de la visite médicale d'embauche afin de déceler les antécédents médicaux.	13	1		Procédure d'accueil existante + livret d'accueil individuel + rappel aux responsables + rencontre avec le PST	Fait	Service QSE
		Formation sécurité renforcée	Etablir une liste des postes de travail devant bénéficier d'une formation renforcée, la faire passer en Comité Technique. Assurer obligatoirement cette formation renforcée à l'embauche et avant toute prise d'activité. Lors de cet accueil, préciser l'importance de la visite médicale d'embauche afin de déceler les antécédents médicaux.	13	1		Pour les postes où des saisonniers interviennent (Navette, Parking, Salle Hors-sac, Déneigement) : Réunion de début de saison + intervention service QSE soit aux réunions soit sur le terrain + livret d'accueil à disposition + consignes des chefs de Pôle.	Fait	Direction + Service QSE
		Travail en hauteur	Service eau : remplacer l'échelle positionnée dans le véhicule par une échelle aux normes.	17	1		station de traitement : Baliser la poutre de la charpente (hauteur d'homme) SECURITE/0009/S-TECH	30/06/2018	Sybille RAOUL
		Travail isolé	Agent du service des eaux et autres agents des services amenés à travailler seul et à ne pas pouvoir se faire secourir : Ces agents sont seuls pour réaliser les tâches qui leurs sont confiées. A défaut de trouver une mesure de prévention collective, fournir à ces agents un talkie-walkie « homme mort » afin d'envoyer immédiatement un signal en cas de perte de verticalité de l'appareil.	19	1	X	Poursuivre la réflexion sur le travail isolé. SECURITE/0061/S-TECH Dans l'attente pas de travaux à risques seul	31/12/2017	Serge BLANC
		Manutention manuelle	Maçonnerie : fournir des gants fins pour les travaux de précision (A ce jour les agents disposent seulement de gants en cuir).	15	2		Achat de gants plus fins SECURITE/0072/S-TECH	Fait	Sophie KOT
		Accident routier	Véhicule à progression lente ou à arrêt fréquent sur la voirie : Equiper ces véhicules de signalisation complémentaire conforme à la réglementation.	15	2		Pose de la signalétique réglementaire sur les véhicules SECURITE/0069/S-TECH	30/06/2018	Pierre DOMINGO
		Formation / Signalisation temporaire	Signalisation temporaire des chantiers sur voirie : Assurer une formation spécifique « signalisation temporaire des chantiers » à tous les agents effectuant des travaux sur la voirie. Faire respecter ces obligations de signalisation.	21	2		Formation + fiche de chantier + consignes sont réalisées.	Fait	Serge BLANC
Station de traitement et de filtration des eaux	21/06/2017	Chimique	Stocker les filtres à cartouches dans un espace étanche. S'assurer que la consigne donnée par les animateurs sécurité ait bien été respectée.	Rapport 2016 p. 19	1	X	Filtre à cartouche dans une armoire et dans son emballage. Stock de cartouche au magasin général	Fait	
		Chimique / évacuation	Les bidons de chlore vides sont stockés dans les escaliers (bidons consignés). Créer un local de stockage extérieur afin d'éviter d'encombrer les circulations.	Rapport 2016 p. 25	1	X	Local en cours de construction SECURITE/0023/S-TECH	en cours	Sybille RAOUL
		Chocs	Station de traitement : Baliser la poutre de la charpente (hauteur d'homme).	Rapport 2016 p. 11	2	X	Station de traitement : Baliser la poutre de la charpente (hauteur d'homme) SECURITE/0009/S-TECH	28/03/2018	Sybille RAOUL
		Noyade	Station de traitement : Mettre à disposition des agents un gilet et une perche.	Rapport 2016 p. 21	2	X	Mettre une bouée et une perche SECURITE/0010/S-TECH	28/03/2018	Sybille RAOUL

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales

Service hygiène et sécurité



Commune de Les Angles

Récapitulatif des risques identifiés lors des visites ACFI 2017

Plan d'actions

Site	Date	Nature du risque	Mesures de prévention préconisées	Illustration page	Priorité	Déjà identifié	Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
Police municipale	08/08/2017	Temps de travail	Le repos quotidien n'est pas respecté. La durée maximale de travail (48h par semaine) est dépassée à plusieurs reprises durant la saison. Élaborer un planning en prenant en compte toutes les dispositions réglementaires.	15	1		Réaliser un planning conforme ET valider par le Direction SECURITE/0077/PM	31/12/2017	Rufo MORANTE
		Psychosociaux	Quantifier les agressions verbales et physiques reçues par le Policier Municipal et les retranscrire dans le Document Unique chaque année.	11	2		Réalisation d'un tableau de suivi SECURITE/0079/PM	20/12/2017	Rufo MORANTE
		Manutention manuelle	Mettre en place des mesures organisationnelles et notamment de la communication interservices afin de réduire les risques liés aux manutentions de charge effectués par l'agent de Police Municipale (Chargement de véhicules avec la dépanneuse / placement de barrières...).	13	2		Améliorer l'organisation interservice SECURITE/0076/PM	Fait	Nicoals RAPOPORT
Centre Technique Municipal	08/08/2017	Acteur de la prévention	Les services du CTM ne possèdent pas d'assistant de prévention. Former et nommer un assistant de prévention.	Rapport 2016 p. 11	1	X	Former au minimum un assistant de prévention SECURITE/0017/DIR	en cours	Valérie COURAUD
		Chimique	Magasin : Installer une ventilation mécanique afin d'assurer un renouvellement général de l'air dans le bureau (Solution temporaire en attendant la mise en place de mesures de prévention concernant les risques présents aux ateliers menuiserie et ferronnerie).	13	1		Installer une ventilation mécanique afin d'assurer un renouvellement général de l'air dans le bureau SECURITE/0080/S-TECH	31/12/2017	Serge BLANC
		Incendie	Ferronnerie, menuiserie + chantiers : Permis de feu à mettre en place pour les postes de travail où il y a création d'étincelles. Fournir une autorisation pour les agents concernés.	Rapport 2016 p. 43	2	X	Réaliser les permis de feu aux agents qui en ont besoin : serrurerie / Electricien / Mécanique / Menuisier SECURITE/0005/DIR	31/12/2017	Valérie COURAUD
		Chute d'objets	Mécanique : Assurer une formation aux agents utilisant le pont roulant.	Rapport 2016 p.51	2	X	formation au palan pour les agents en mécanique + eau SECURITE/0039/S-TECH	31/12/2018	Valérie COURAUD
		Chute d'objets	Atelier mécanique : installer des plinthes sur les garde-corps.	Rapport 2016 p. 53	2	X	Magasin + mécanique : installer des plinthes sur les garde-corps. SECURITE/0019/S-TECH	en cours (magasin fait)	Jean-Serge RIVEILL
		Chocs / Heurt	Magasin (Mezzanine) : Installer des protections antichoc sur tous les angles saillants.	9	2		Mettre un balisage sur les zones dangereuses et poutres au magasin restantes SECURITE/0074/S-SOUT-ADM	30/03/2018	Sophie KOT
		Chute de hauteur	Magasin (Mezzanine) : Installer un garde-corps et une main courante entre les deux petits escaliers.	15	2		Escalier magasin : Installer une main courante. SECURITE/0018/S-SOUT-ADM	en cours	Sophie KOT
		Hygiène	La douche a été réparée. Cadrer son utilisation dans un règlement intérieur.	11	3	X	Règlement intérieur en cours d'élaboration REGLEMENTATION/0007/DIR	31/12/2017	Nicolas RAPOPORT
Hôtel de ville	08/08/2016	Base réglementaire	Mettre en place un règlement intérieur et notamment une partie relative à l'hygiène et la sécurité au travail.	11	1	X	Règlement intérieur en cours d'élaboration REGLEMENTATION/0007/DIR	31/12/2017	Nicolas RAPOPORT
		Hygiène	Fumoir : Des odeurs de fumées se ressentent au 2ème étage. Isoler correctement le fumoir ou le condamner.	Rapport 2016 p. 17	1	X	Isoler correctement le fumoir	31/12/2018	Sybille RAOUL

Signature de l'Autorité territoriale
Cachet de la collectivité



Nicolas RAPOPORT