

Récapitulatif de l'inspection 2020

Dates
 Réception Autorité Territoriale :
 Information du CT / CHSCT :



Centre de Gestion de la
 Fonction Publique Territoriale des
 Pyrénées-Orientales
 Service hygiène et sécurité



Commune de Peyrestortes

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Plan d'actions de la collectivité				
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques	Déjà identifié N-1	Mesures de prévention effectives	Délaï	Responsable	
Commune de Peyrestortes	05/02/2020	Centre technique municipal : Absence de fixation de l'échelle qui donne accès à la mezzanine.	11	Chute de hauteur	1	Sensibiliser les agents au risque de chute de hauteur.	/	Mettre en place une échelle d'accès fixe dépassant d'un mètre. Ou Installer un escalier donnant accès à la mezzanine.		Fixer l'échelle	2020	BIEGEL	
		Centre technique municipal : Absence de garde-corps au niveau de la mezzanine.	11	Chute de hauteur	1	Sensibiliser les agents au risque de chute de hauteur.	/	Installer des garde-corps amovibles sur la mezzanine.		Installation de garde-corps	2020	BIEGEL	
		Centre technique municipal : Local encombré.	15	Hygiène	1	/	Ranger le centre technique municipal. Ranger selon la méthode 5S (voir annexe).	/	/		Rangement	2020	BIEGEL
		Centre technique municipal : Étagères instables, non fixé au mur et / ou au sol.	7	Circulation et matérialisation des lieux de travail	2	/	/	Remplacer les étagères et/ou fixer les étagères au mur ou au sol.		Fixation des étagères au mur	2020	BIEGEL	
		Centre technique municipal : Présence de nombreux produits chimiques non utilisés sans lieux de stockage définis ; Absence de bac de rétention.	9	Chimique	2	Former les Agents à la reconnaissance de l'incompatibilité des produits chimiques.	Ranger et classer les produits selon leurs propriétés chimiques.	Fournir des armoires ventilées et adaptées pour le stockage des produits chimiques. Mettre en place des bacs de rétention pour les produits chimiques.		Formation sur les produits chimiques + acheter bac de rétention	2020-2021	ROLLAND BIEGEL	
		Vérification générale périodique — Théâtre / médiathèque : Absence de VGP de l'ascenseur.	20	VGP - VGA	2	/	Faire intervenir un organisme agréé afin d'effectuer la VGP de l'ascenseur. Tenir compte des remarques émises par l'organisme.	/	/		Effectuer une VGP	2020	ROLLAND

Récapitulatif de l'inspection 2020

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :



Centre de Gestion de la
Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales

Service Hygiène et Sécurité



Commune de Peyrestortes

Commune de Peyrestortes

05/02/2020

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI				Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques	Déjà identifié N-1	Mesures de prévention effectives	Délaï	Responsable
		Mairie ; Théâtre / médiathèque ; Absence de capotage de l'armoire électrique ; Absence de pictogramme de danger.	13	Electrique	2	/	/	Installer des capots de protection sur les armoires électriques n'en disposant pas. Mettre en place la signalétique de danger sur les armoires électriques (pictogramme).		Installer des capots de protection (théâtre/médiathèque) + mettre en place la signalétique de danger sur les armoires	2020	ROLLAND
		Centre technique municipal - tondeuse autoportée ; Siège endommagé.	19	Vibrations	2	Sensibiliser les agents à l'utilisation du registre santé sécurité dans le but de faire remonter des informations relatives à leurs activités.	Faire réparer le siège de la tondeuse autoportée (John Deere) par le prestataire.	/		Faire réparer le siège	2020	BIEGEL
		Centre technique municipal ; Absence d'identification de certains produits chimiques ; présence d'anciens pictogrammes de danger (ancienne réglementation).	9	Chimique	3	Sensibiliser les agents aux risques liés à l'exposition aux produits chimiques.	Evacuer les produits non étiquetés et/ou présentant l'ancienne réglementation d'étiquetage ou mettre en place un étiquetage permettant d'identifier les produits.	/		Mettre en place un étiquetage permettant d'identifier les produits	2020	BIEGEL
		Mairie – local archive ; Sol encombré.	15	Hygiène	3	/	Ranger le local archive. Ranger selon la méthode 5S (voir annexe).	/		Ranger le local	2020	ROLLAND

Récapitulatif de l'inspection 2020

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :



Centre de Gestion de la
Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales

Service hygiène et sécurité



Commune de Peyrestortes

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI				Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques	Mesures de prévention effectives		Délai	Responsable	
Commune de Peyrestortes	05/02/2020	Centre technique municipal : Absence de vestiaires et de douche.	15	Hygiène	3	/	Etudier la possibilité de mettre en place un local annexe au CTM disposant d'une salle de pause, de douches, de vestiaires, de toilettes séparées et de chauffage. Tenir compte de la possible mixité des agents.	Fournir des casier vestiaire à double compartiment.	Acheter casier vestiaire	2020	ROLLAND		
		Mairie – bureau : Néon défectueux (effet stroboscopique).	11	Eclairage des lieux de travail	3	Sensibiliser les agents à l'utilisation du registre santé sécurité dans le but de faire remonter des informations relatives à leurs activités.	/	Remplacer le néon défectueux.	Registre santé sécurité + remplacer le néon défectueux	2020	BIEGEL ROLLAND		
		Ensemble des sites : Absence d'assistant de prévention.	7	Base réglementaire	3	Former un ou plusieurs agents à la fonction D'assistant de prévention.	Nommer l'assistant de prévention par voie d'arrêté. Fournir une lettre de cadrage fixant les moyens et le temps alloué à la fonction d'assistant de prévention.	/	Former un agent de prévention	Former un agent de prévention	2020-2021	ROLLAND CHAMPEIL	
		Centre technique municipal : Absence de renouvellement des consommables.	17	Organisation des secours	3	Nommer un référent qui assurera l'approvisionnement de l'armoire de secours.	Assurer un suivi périodique du matériel pharmaceutique.	/	Nommer un référent qui approvisionnera l'armoire de secours	Nommer un référent qui approvisionnera l'armoire de secours	2020	CHAMPEIL	

Récapitulatif de l'inspection 2020

Dates
 Réception Autorité Territoriale :
 Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la
 Fonction
 Publique Territoriale des
 Pyrénées-Orientales

 Service Hygiène et Sécurité



Commune de Pevestortes

Site / Services	Date	Risques identifiés			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité			
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique		Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques

Signature de l'Autorité territoriale
 Cachet de la collectivité
 le 14/06/20




ALAIN DARIO