

## Récapitulatif de l'inspection 2019

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction  
Publique Territoriale des  
Pyrénées-Orientales



-----  
Service hygiène et sécurité

\* Nahuja

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
		Document unique : Absence de mise à jour pour l'année 2018.	P.6	Base réglementaire	1	/	Mettre à jour le document unique en intégrant les observations de l'ACFI.	/				
		Mairie : Absence de vérification générale périodique des installations électriques,	P.16	Vérifications générales périodiques	1	/	- Effectuer les contrôles et vérifications périodiques des installations électriques de l'ensemble des bâtiments communaux.  - Organiser dans le registre de sécurité incendie les documents relatifs aux vérifications générales périodiques.	/				
		Assistant de prévention : Absence d'assistant de prévention formé.	P.8	Base réglementaire	2	Former un assistant de prévention.	Nommer l'assistant de prévention par voie d'arrêté.	/				
		Assistant de										

**Récapitulatif de l'inspection 2019**

Dates  
Réception Autorité Territoriale :  
Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction  
Publique Territoriale des  
Pyrénées-Orientales



\* Nahuja

Service hygiène et sécurité

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
Hôtel de ville Garage municipaux	09/05/2019	<u>Assistant de prévention</u> : Absence de lettre de cadrage et d'arrêté de nomination.	P.8	Base réglementaire	2	/	Fournir une lettre de cadrage fixant les moyens à disposition de l'assistant de prévention.	/				
		<u>Mairie – garage municipal</u> : Absence de tri-flash et de bandes réfléchissantes.	P.12	Conduite d'engins	2	/	/	Installer un tri-flash et des bandes réfléchissantes sur la déneigeuse.				
		<u>Mairie – Garage municipal</u> : Absence de trousse de secours dans le véhicule de service.	P.14	Organisation des secours	2		S'assurer de l'approvisionnement de la trousse de premiers secours.	Fournir une trousse de premiers secours.				
		<u>Mairie – garage</u> : Absence d'identification de certains produits chimiques.	P.10	Chimique	3	/	Evacuer les produits non étiquetés ou mettre en place un étiquetage permettant d'identifier les produits.	/				
		<u>Mairie – 1<sup>er</sup> étage</u> : Stockage des produits chimiques inapproprié.	P.10	Chimique	3	/	Mettre en place un lieu dédié au stockage des produits chimiques (entretien).	/				

**Récapitulatif de l'inspection 2019**

Dates  
Réception Autorité Territoriale :  
Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction  
Publique Territoriale des  
Pyrénées-Orientales  
-----  
Service hygiène et sécurité



\* **Nahuja**

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
		Mairie – 1 <sup>er</sup> étage : Le sol présente des irrégularités.	P.12	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	/	Ajuster le niveau du sol et supprimer les différences de niveau.				
		Registre santé et sécurité : Absence de registre santé et sécurité.	P.6	Base réglementaire	3	/		Mettre en place un registre santé et sécurité accessible aux agents.	/			
		Mairie - 1er étage ; 2ème étage : Absence de pictogramme sur les armoires électriques indiquant le risque électrique.	P.15	Electrique	3	/		Mise en place des signalétiques mentionnant le risque électrique.	/			

**Signature de l'Autorité territoriale**  
**Cachet de la collectivité**